

第3回施設部会 会議要旨

とき 令和元年11月27日(火)

ところ 庁舎1階まなびの広場

※会議の主な内容は以下のとおり

部会長：定刻になったので、第3回施設部会を開始する旨を告げる。(9:00 開始)

部会長：次第1. 施設配置等について、まず北学園管理棟についてご意見を伺う。

(主な意見内容)

○職員室の施錠管理はどうなるのか。

⇒北側の廊下の出入り口と南側玄関の位置には施錠ができるような構造にする必要がある。

⇒南側は採光のことも考えて広いガラス張りやカウンター形式の方がよい。

○防犯対策はとても重要です。最近、不審者による事件が多いため、部会として責任をもって協議しなくてはなりません。

⇒基本的には門扉や玄関にはインターホンを設置し、電子錠を職員室で操作できるような方法を採用したいです。また要所には防犯カメラも設置する予定です。

○車いすの来客があった場合の対応はどうするのか。

⇒校長室や職員室に行くためには、今の北中にあるエレベーターを利用する想定です。

⇒1階部分はバリアフリーなので、そのような来客の場合は2階を使わないなど、学校の施設運用の中で対応できると思う。

○金庫室はどこになるのか。

⇒校長室の中にあった方がよい。施錠管理はもちろんだが、教員でも簡単に入れるような場所ではいけない。

⇒スペースの問題があるので、金庫の中に入れるものは精査しなくてはいけない。

○一階に保健室があるなら、トイレも近くにあった方がよい。

⇒2階のトイレをやめて1階に設置するか、1階に別途ユニバーサルトイレを新設するか、どちらかの方向で検討します。

○子どもや先生の出退勤管理などを書き込んでおくホワイトボードなどが必要です。

⇒学校管理システムと連動して、子どもの出欠席や先生の出退勤を表示できるようなシステムを考えています。

○来客対応などを考えると校長室の位置は南側（玄関側）の方がよいと思う。

⇒来客が職員室に断らずに勝手に入らないか心配です。

⇒玄関側の校長室入り口は通常時は施錠するなど対応すればよい。

○放送室は子どもの使用も考えると北側（廊下側）の方がよい。

⇒教員が急に使う場合を想定すると、職員室に簡易な放送マイクがあればよい。いろんな設備がある放送室とは別にした方が使いやすい。

○階段は必ずしも2か所いらないのではないか。1か所にしてスペースを有効活用すべき。

⇒防災上2か所の階段設置を求められる可能性があるので、その対応策でもあります。今後詳細設計を進める中で確認します。

⇒外階段を設けて正面玄関を2階とし、来客に直接上がってもらう方法もある。1階は通用口として職員や身障者用入り口とすれば、内階段は1か所にできる。そのような方法でレイアウトを考えてみます。

○保健室は2か所がよいのか、今の位置がいいのか検討の余地があるのでは。

⇒12月初旬に養護教諭の打合せがあるので、その際に意見をいただく予定です。

※今回の意見を参考に設計を進めることとする。次回の会議にて配置図を提示します。

部会長：次第1．施設配置等について、次に南学園についてご意見を伺う。

（主な意見内容）

○②案は特別教室と準備室が廊下を隔てて離れている。特に理科室は危険な薬品等を運ぶことを考えると心配です。

○②案は北向き教室であることと、狭いのが気になる。

⇒北向き教室は北中の特別教室にもあります。

⇒机と机の間が90センチくらいでは不便だと思う。

○②案にすると北側に3メートルほど建物が伸びることになるので不便ではないか。

⇒車のすれ違いはできないことになる。一台ずつ通ってもらうことになります。

○①案は採光のため、トップライトを採用する。どうしても将来雨漏りする懸念がある。

⇒部屋は①案の方が広くなるが、実は全体の床面積は①案 1068 m²、②案 1010 m²とそれほど差があるわけではない。費用的にはどちらもあまり変わらないです。

※今回の協議を元に、①案をベースに設計を進めることとする。各学校において、次回までに意見を聴取しておくようお願いした。

部会長：次第 1. 施設配置等について、動線についてご意見を伺う。

(主な意見内容)

○北学園の来賓の駐車場はどうか。

⇒ロータリーの南側に 4 台分くらい確保できます。

⇒4 台では少ないので、管理棟とロータリーの間にも設置してはどうか。

⇒子どもが通るところなので安全上の問題もありますが、駐車スペースの設置方法を検討してみます。

○南学園の北側の保護者車両出入口について、今の案だと入口と出口が同じ場所なので変えたほうがよいのでは。

⇒体育館の前にも門があるので、そちら側を入口、校舎の北側は出口として検討します。

○南学園のグラウンド南側出口は今すぐにでも欲しいです。

⇒早めに設置するようにします。

○北学園の中学校側グラウンドの出口も早めに欲しいです。

⇒プール西の町道側に出口を作るプランとグラウンド南側に作るプランがあり、どちらがよいか考えています。なお、プール西側は道幅が狭く交差点に近いため、警察から別の出口を考えるような意見が出る可能性もあるので、検討を続けます。

事務局：今日の協議はこれまでとして、一度資料を持ち帰っていただき次回にまたご意見があれば頂きたいと思います。また各委員さんから各学校の教科担当の先生にお話を聞くなど、意見集約をしていただきますようお願いいたします。

部会長：3 回目の協議は以上とする。次回の部会は 12 月 20 日(金)午前 9 時からとする。

(11:00 終了)